

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z o.o.



Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,
tel. +48 59 862 01 86;
www.boplast.pl

84-300 Łęborg
tel. 516 198 886
e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Izolator wsporczy 17,5 kV typ JO4-95



1. Materiał izolatora:
mieszanka epoksydowa
2. Właściwości wg PN-90/E06322/01
3. Badania wg PN-91/E-06340
4. Maksymalny moment dokręcania śrub:
- M12 - 50 Nm
- M16 - 120 Nm
5. Izolator przeznaczony do pracy
w warunkach wewnętrznych

Napięcie znamionowe izolacji	17,5 kV
Napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe	95 kV
Napięcie wytrzymywane przemienne na sucho (50Hz, 1 min)	50 kV
Wytrzymałość na zginanie Po	4 kN
Droga upływu	284 mm
Waga	1,1 kg